

Anlage 5 Beleuchtungsplanung
 zur Beschlussvorlage: I. Entwurfsplanung und Baubeschluss Stadtpromenade am Finowkanal, einschließlich der Beleuchtung,
 II. Bauerlaubnisverträge
 Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 11.10.2011
 Stadtverordnetenversammlung am 27.10.2011



Olivio - Floracion, 5-fach,
 zylindrischer Lichtmast H= 9800/200 mm
 zur Montage von Olivio-Floracion-Ansatz-
 leuchten mit HIT-CE-70W G12

- Legende Beleuchtung :**
- Leuchte der Firma: Se'lux vom Typ Olivio-Floracion 5-fach an zylindrischen Lichtmast H= 9800/200 mm (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
 - vorhandene Leuchte
 - Die Anbindung an die vorhandenen Beleuchtungsanlage ist vor Baubeginn mit Herrn Leeske (Stadt Eberswalde Tel. 581 235) abzustimmen.
 - Straßenbeleuchtungskabel vom Typ NYY-J 5*16 mm²
 - Kabelschutzrohr laut DIN Nennweite DN 90

 **Ingenieurbüro Schirrmeister**
 16244 Schorfheide, Gerlachhof 2, Tel. +49 3335 325097, Fax 326525

		Datum	Name	Bauvorhaben	Maßstab
	gez.	01.08.2011	Schirrmeister	Stadt Eberswalde Stadtpromenade am Finowkanal	1:1000
	gepr.	01.08.2011	Schirrmeister		Proj.-Nr.
	Norm				11/06
	Planungsstand			Lageplan Außenbeleuchtung	Zeich-Nr. E - 1.1
	Ausführungsplanung				
Änderung	Datum				