



- ### Zeichenerklärung
- geplant
 - Schmutzwasserkanal mit Kontrollschacht, Haltungslänge, Nennweite, Sohlgefälle
 - Hausanschluss DN150 mit HA-Schacht lichter Schachtdurchmesser 400mm, Schachttiefe 1200mm, gerader Durchlauf
 - bestehend
 - Wasserversorgungsleitung, Mindestüberdeckung 1,50m
 - Versorgungsleitung PE d125 (DN100)
 - Hausanschlussleitung PE d32 (DN25)
 - Druckbohrarmatur mit Betriebsabspernung
 - Straßenraum
 - Katastergrenzen vorhanden
 - Flurstücksnummer
 - vorhanden
 - Wasserversorgung
 - Schmutzwasserkanal

| Nr. | Bezeichnung | Datum | Narr |
|---|-------------|---|-----------------------------|
| Entwurfsplanung | | | |
| Ingenieurbüro für Bauplanung GmbH Eberswalde Brunnenstraße 4 16225 Eberswalde | | bearbeitet November 2011 gezeichnet November 2011 geprüft: Geschäftsführer: U. Grohs | Datum Zeichn. Reistz. |
| Auftraggeber: Stadt Eberswalde Baudezernat Bauamt Breite Straße 40 16225 Eberswalde | | Blatt Nr. 2.2 Datum Zeichn. | |
| Objekt: Ausbau Ligusterweg 3. Bauabschnitt in der Stadt Eberswalde - Erschließungsmaßnahmen - Los 2: Trinkwassererschließung Los 3: Schmutzwassererschließung | | bearbeitet gezeichnet geprüft Aufgestellt: den 19 | |
| Kataster Landkreis Barnim Kataster- und Vermessungsamt Am Markt 1, in 16225 Eberswalde (27. Juni 2008) | | Höhen aus Vermessung 1993 / 1994 Vermessungsbüro Mallon Dated 93199 - 90 | |
| | | Höhenbezug Lagebezug ET | |