

**An die Stadt Eberswalde
Bauamt**

16225 Eberswalde

Bauvorhaben: Neubau Anliegerstraße Birkenweg in 16225 Eberswalde

Gewerk: Straßenbau

Ausführung: 2010

Firma: ENGRON Straßen-, Leitungs-Systembau GmbH

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen Pringal

Datum: 10.9.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mängelanzeige gemäß §4 Nr.7 VOB/B

Wir haben folgende Mängel an der von Ihnen als AG an einen Nachunternehmer vergebenen Leistungen festgestellt.

Das in der Straßenmitte hergestellte Gerinne zur Regenentwässerung zeigt Risse, Anhebungen und Ausplatzungen
In den nachfolgenden Foto's sind Beispielhaft einige Mängel vor den Häusern Nr. 10 – 12 gezeigt.



gehobenes Kleinpflaster



dauerelastische Fuge lose




ebenfalls beschädigte dauerelastische Fuge



schon komplett fehlende Fuge und gebrochene Rinne



beschädigte Fuge



ausgebrochenes Rinnenstück



ausgebrochenes Rinnenstück



angehobenes Kleinpflaster



gebrochene Rinne

Ich möchte im Namen der Anwohner darauf hinweisen, dass die schon versuchte Mangelbeseitigung durch einschneiden der Rinne und dem dauerelastischen Verfugen in unseren Augen die Ursache nicht beseitigt.

Es sollte also die eigentliche Ursache gefunden werden.

Es hat den Anschein als ob die Rinne die Dehnungen der Straße in der Mitte nicht gewachsen ist, liegt dies vielleicht daran das eine Dehnung nicht beachtet wurde.

Wir bitten Sie hiermit, den vorstehend bezeichneten Mangel welcher in unseren Augen eine vertragswidrige Leistung darstellt zu beseitigen und durch mangelfreie und vertragsgemäße ersetzen zu lassen

Für die vollständige und ordnungsgemäße Beseitigung des oben genannten Mangeses sollte nicht erst zum Ende der Mangelhaftung erfolgen und auch nicht nur Oberflächlich ausgeführt werden.

Da nach Ablauf der Mangelhaftung des Unternehmens wir die Anwohner bei wieder auftreten für entstehende Kosten herangezogen werden.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kosten auch nicht nach Mangelhaftungsablauf übernehmen werden die ursächlich in dem hier angezeigten Mangel begründet sind.

Mit freundlichen Grüßen

Pringal,
Birkenweg 12,16225 Eberswalde