

Anlage 1 Variante 3 zur Beschlussvorlage Vorplanung Straßenbeleuchtung Knotenpunkt Friedensbrücke für die ABPU-Sitzung am 08.04.2014

Stadtverwaltung Eberswalde - Tiefbauamt
Breite Straße 40 in 16225 Eberswalde

Bauvorhaben
B167/L200 - Umbau Knotenpunkt Friedensbrücke
Ortslage Eberswalde

Objekt-Nr.
14/03

Teilobjekt Straßenbeleuchtung		Leistungsphase Vorplanung	
 Ingenieurbüro Schirmeister Gerlachhof 2 16244 Schorfheide OT Finowfurt Telefon 03335 / 325097 Fax 03335 / 326525 E-Mail schirmeister@me.com		gezeichnet 24.02.14 Dipl.-Ing.(FH) F.Schirmeister bearbeitet 24.02.14 Dipl.-Ing.(FH) F.Schirmeister geprüft PV geprüft GL	
Abmessungen 770 x 495 mm	Bearbeitungsstand 02/2014	Maßstab 1:500	
Planbezeichnung Lageplan Straßenbeleuchtung Var. 3		Zeichnungs-Nr. E - 1.1	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift
FRANKFURTER INGENIEURCONSULT Gesellschaft mbH				
 ansorge-partner Leipziger Straße 32 15232 Frankfurt (Oder)		Datum	Zeichen	
bearbeitet		August 2013	SRI	
gezeichnet		August 2013	Kn	
geprüft		August 2013	Ri	

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen
 Dezernat Planung - Ost


Straße: B 167	Baulänge: 390 m	Unterlage Nr.: 7
nächster Ort: Eberswalde	Betriebs-km: B 167 von Abschnitt: 270 Str.-km 0,736-0,871 B 167 von Abschnitt: 280 Str.-km 0,000-0,067 L 200 von Abschnitt: 190 Str.-km 0,000-0,061	Blatt-Nr.: 1
Netzknoten 3148010		Ausf.-Nr.:

Entwurfsplanung		Datum	Name	Unterschrift
Instandsetzung Knotenpunkt B 167 / L 200 / Gemeindefstraße (KP "Friedensbrücke") in der Ortslage Eberswalde				
bearbeitet				
gezeichnet				
geprüft				

Aufgestellt:
Arbeitsstand 21.08.2013

Dezernat Planung - Ost

 **STADT EBERSWALDE**
DER BÜRGERMEISTER
 Baudezernat, Tiefbauamt
 Breite Straße 40 in 16225 Eberswalde

Vorplanung		bearbeitet	
B167/L200 - Umbau Knotenpunkt Friedensbrücke		gezeichnet	
Ortslage Eberswalde		geprüft	
Maßstab		M 1:500	

Aufgestellt:	Eberswalde, den20...	Abteilungsleiter
Bürgermeister in Vertretung		
Beigeordneter		Tiefbauamt/Amtsleiterin



LEGENDE

Bestand	Geplant
<ul style="list-style-type: none"> vorh. Fahrspur vorh. Punkt Laubbaum Nadelbaum Stahlrohrmast Stahlmast Wasserschleier Stahlnast Flughöhe Flughöhegrenze Zahn Leistungsgrenze 	<ul style="list-style-type: none"> Stahlrohrmast Stahlmast Wasserschleier Stahlnast Flughöhe Flughöhegrenze Zahn Leistungsgrenze

Legende Beleuchtung :

- Helix-Hängeleuchte in Kugelform System "City-line" vom Typ NAS 232-4 / 1 x 150-100 W-E-RK (LRE) an Ausleger mit 1400 mm Ausladung verzinntem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 8 m / Erdstück 1,50 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- Helix-Hängeleuchte in Kugelform System "City-line" vom Typ DAS 232-4HC 19W 3000K an Ausleger mit 1400 mm Ausladung verzinntem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 8 m / Erdstück 1,50 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- Auf-/Ansatzleuchte 1-fach der Firma Helux vom Typ Leuchte 1900 Genius mit Bestückung LED 10 - 60 W als Ansatzleuchte an konisch verzinntem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 8 m / Erdstück 1,40 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- Die Demontage der vorhandenen Beleuchtungsanlage ist vor Baubeginn mit Herrn Leeske (Stadt Eberswalde Tel. 64 683) abzustimmen.
- gepl. neues Straßenbeleuchtungskabel vom Typ NYY-J 5*16 mm²
- Kabelschutzrohr laut DIN Nennweite DN 90