



Anschluß Blatt E-1.2

Legende :

- 

Mastauslegerleuchte LPH 9 m, 2-fach mit Leuchten der Firma Philips vom Typ Koffer? 100 Silber Edition, SGP100 CPO-TW90W als Ansatzleuchte an konisch verzinktem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 9 m / Erdstück 1,20 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- 

Mastauslegerleuchte LPH 9 m, 1-fach mit Leuchten der Firma Philips vom Typ Koffer? 100 Silber Edition, SGP100 CPO-TW90W als Ansatzleuchte an konisch verzinktem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 9 m / Erdstück 1,20 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- 

Konischer Lichtmast Lph 9,7 m, 1-fach mit Leuchten der Firma Philips vom Typ SGS 203-SONT-150 W als konischer Lichtmast aus nahtlos gezogenem Aluminium für Lichtpunkthöhe Lph 9,7 m / Erdstück 1,20 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- 

vorhandene Leuchte
Die Demontage der vorhandenen Beleuchtungsanlage ist vor Baubeginn mit Herrn Leeske (Stadt Eberswalde Tel. 581 235) abzustimmen.
- 

Straßenbeleuchtungskabel vom Typ NYY-J 5*16 mm²
- 

Kabelschutzrohr laut DIN Nennweite DN 90
- 

vorhandener Straßenbeleuchtungsschrank

Ingenieurbüro Schirrmeister
16244 Schorfheide, Gerlachhof 2, Tel. +49 3335 325097, Fax 326525

		Datum	Name	Bauvorhaben	Maßstab
	gez.	20.04.2009	Schirrmeister	Stadt Eberswalde Heegermühler Straße TV Straßenbeleuchtung	1:1000
	gepr.	20.04.2009	Schirrmeister		Proj.-Nr.
	Norm				09/12
	Planungsstand			Lageplan Straßenbeleuchtung 1	Zeich-Nr.
Änderung	Ausführungsplanung				E - 1.1
	Datum				