


Legende :

- 
 Mastauslegerleuchte LPH 9 m, 2-fach mit Leuchten der Firma Philips vom Typ Koffer² 100 Silber Edition, SGP100 CPO-TW90W als Ansatzleuchte an konisch verzinktem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 9 m / Erdstück 1,20 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- 
 Mastauslegerleuchte LPH 9 m, 1-fach mit Leuchten der Firma Philips vom Typ Koffer² 100 Silber Edition, SGP100 CPO-TW90W als Ansatzleuchte an konisch verzinktem Systemmast für Lichtpunkthöhe Lph 9 m / Erdstück 1,20 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- 
 Konischer Lichtmast Lph 9,7 m, 1-fach mit Leuchten der Firma Philips vom Typ SGS 203-SONT-150 W als konischer Lichtmast aus nahtlos gezogenem Aluminium für Lichtpunkthöhe Lph 9,7 m / Erdstück 1,20 m (Stromkreis-Nr. / Lichtpunkt 1)
- 
 vorhandene Leuchte
 Die Demontage der vorhandenen Beleuchtungsanlage ist vor Baubeginn mit Herrn Leeske (Stadt Eberswalde Tel. 581 235) abzustimmen.
- 
 Straßenbeleuchtungskabel vom Typ NYY-J 5*16 mm²
- 
 Kabelschutzrohr laut DIN Nennweite DN 90
- 
 vorhandener Straßenbeleuchtungsschrank



Ingenieurbüro Schirrmeister
 16244 Schorfheide, Gerlachhof 2, Tel. +49 3335 325097, Fax 326525

		Datum	Name	Bauvorhaben	Maßstab
	gez.	20.04.2009	Schirrmeister	Stadt Eberswalde Heegermühler Straße TV Straßenbeleuchtung	1:1000
	gepr.	20.04.2009	Schirrmeister		Proj.-Nr. 09/12
		Norm		Lageplan Straßenbeleuchtung 2	Zeich-Nr. E- 1.2
		Planungsstand			
Änderung		Ausführungsplanung			
	Datum				