



Legende :

-  *1 Beispiel Mastaufsatzleuchte „Variante1“ der Firma Hellux, an Aluminiummast, konisch rund, LPH 5 m, Zopf 76 mm (Stromkreis 1 / Lichtpunkt 1)
-  vorhandener Beleuchtungsmast
 Die Demontage der vorhandenen Beleuchtungsanlage ist vor Baubeginn mit Herrn Leeske (Stadt Eberswalde Tel. 64 683) abzustimmen.
-  Straßenbeleuchtungskabel vom Typ NYY-J 5*16 mm²
 Verlegung in Kabelgraben sowie teilweise in Kabelschutzrohr laut DIN Nennweite DN 90 entsprechend vorhandener Leitungsführung



Stadt Eberswalde - Tiefbauamt
 Breite Straße 41-44 in 16225 Eberswalde, Tel. +49 3334 640

Änderung	Datum	Datum	Name	Bauvorhaben	Maßstab
		gez.	27.01.2016	Ausbau der Verkehrsanlage Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Eisenbahnstraße und Grabowstraße	1:500
		gepr.	27.01.2016		Proj.-Nr.
		Norm			16/03
		Planungsstand Entwurfsplanung		Lageplan 2 Straßenbeleuchtung	Zeich.-Nr. E - 1.2