



Zeichenerklärung

- Wasserversorgungsleitung geplant, Mindestüberdeckung 1,50m
- Unterflurhydrant geplant
- Wasserversorgungsleitung vorhanden
- Zufahrt zum Grundstück
- Fornestückpunkt
- Bohrpunkt (LUWEG vom 14.09.2005)
- Haus - Nummer

Der Grundstücksanschluss erfolgt über Anbohrnatur mit Betriebsabsperrung DN25. Die Entmessung der TW-Leitung erfolgt durch Abstandsmessung bezogen auf den Schmutzwasserkanal.

Entwurfsplanung Ingenieurbüro für Bauplanung GmbH Eberswalde Brunnenstraße 4 16225 Eberswalde		bearbeitet: März 2016 gezeichnet: März 2016 geprüft: U. Grotz Geschäftsführer: U. Grotz
Nr.: Art der Änderung: Datum: Name: Zeichen:		Obj.-Nr.: 610 002 Blatt-Nr.: 02 Datum: Zeichen:
Auftraggeber: Stadt Eberswalde Triebraun Bielle Straße 40 16225 Eberswalde		beauftragt: gezeichnet: geprüft: Datum: Zeichen:
Wohnbebauung "Ostender Höhen" in der Stadt Eberswalde Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserversorgung 3. Bauabschnitt		Lageplan Trinkwasserversorgung Maßstab: 1 : 500
Aufgestellt: _____, den _____ 20____		Vermessungsbüro: Dipl.-Ing. Christoph Kühne Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Schlossparkstraße 2 - 16244 Schorfheide / OT Frowfurt Tel. 0333/323730 - Fax 0333/451520 - E-Mail: kuestel@vermessungsbuero.de
Höttersystem: DHH482 Lagebezug: ETR889		T.1.1 - DW-Gesamtl.-14.rtc-1k